

08/2016

## Výsledky zkoušení -chemické vyšetření

UKAZATEL	10026 Studna Svákov- u Kavalieru(kempu)	Vyhl. č.252/2004Sb., ve znění platných předpisů
pH	<b>6,2</b>	6,5-9,5
Amonné ionty mg/l	<0,05	max.0,50
Barva mg/l Pt	<5,0	max.20
TOC mg/l	1,8	max.5,0
Dusičnany mg/l	34	max.50
Dusitany mg/l	<0,02	max.0,50
Chloridy mg/l	15	max.100
Vápník, Hořčík (tvrdost vody) mmol/l	0,64	2,0-3,5
Zákal ZF(n)	<0,20	max.5
Železo mg/l	<0,006	max.0,2

## Výsledky zkoušení-mikrobiologické vyšetření

UKAZATEL	10026 studna Svákov- dole u Kavalieru( kempu)	Vyhl. č.252/2004 Sb., ve znění platných předpisů
Intestinální enterokoky KTJ/100ml	<b>12!</b>	max.0
Escherichia coli KTJ/100ml	<b>3!</b>	max.0
Počty kolonií při 22°C KTJ/ml	29	max.500
Koliformní bakterie KTJ/100ml	<b>48!</b>	max.0