

Voda není pitná!



Pražské vodovody
a kanalizace



Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddělení laboratorní kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkoušce č. D 4410/2025

Druh vzorku: Studna - pitná voda pro individuální zásobování

Počet stran protokolu: 3

Číslo vzorku: D 4410
Zákazník: Mladí ochránci přírody, z. s.
Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2
Datum odběru: 1.6.2025 18:20
Místo odběru: Petřínka, Praha 1, www.estudanky.eu/200
Poznámka: —
Odebral: Jana Stibralová
Datum příjmu: 2.6.2025 9:10
Datum analýzy: 2.6.2025 - 5.6.2025

ÚKKV nezodpovídá za odběr vzorku.

Datum a místo odběru, druh vzorku, číslo vzorku zadavatele (je-li uvedeno) jsou data dodaná zákazníkem a ÚKKV za jejich správnost nezodpovídá.

Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

* - takto označené parametry a činnosti nejsou v rozsahu akreditace.

L - Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb. v platném znění (Příloha č. 1) a limitním hodnotám uvedeným v Seznamu posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů MZ ČR.

Legenda zkratk: NMH...nejvyšší mezní hodnota, MH...mezní hodnota, DH...doporučená hodnota, SH...směrná hodnota
Symbol < vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Vysvětlivky, místo zkoušení:

L1 - zkouška je provedena Oddělením laboratorní kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10 (pracoviště č. 1)

Nejistota měření je kombinovaná rozšířená nejistota (koeficient rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti 95 %).

Nejistota měření zahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky menší než mez stanovitelnosti a výsledky, které nejsou hodnotitelné.

U mikrobiologických zkoušek se jedná o nejistotu metody stanovenou v souladu s ČSN ISO 29201, bez zahrnutí nízkých počtů.

Nejistota měření: jedná se o nejlepší možný odhad, skutečný příspěvek nejistoty vzorkování není znám a nejistota může být vyšší.

Výsledky zkoušek se vztahují ke zkoušenému vzorku.

Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý bez písemného souhlasu ÚKKV.

Datum vystavení: 7.6.2025

Za správnost protokolu odpovídá [redacted], vedoucí laboratorní skupiny OLK Praha



Stanovení	Jednotka	Metoda	Nejistota měření	NMH	MH	DH	SH	Stanovená hodnota
<i>Clostridium perfringens</i>	KTJ/100ml	SOP č. MB I/11 L1			0			0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	SOP č. MB I/8 L1		0				0
<i>Escherichia coli</i>	KTJ(MPN)/100ml	SOP č. MB I/21 L1		0				0
koliformní bakterie	KTJ(MPN)/100ml	SOP č. MB I/21 L1	40%		0			224,7
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	SOP č. MB I/10 L1	35%			500		600
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	SOP č. MB I/10 L1	35%			100		88
amonné ionty	mg/l	SOP č. DV-4 L1			0,50			<0,03
dusičnany	mg/l	SOP č. DV-24 L1	5%	50				101
dusitany	mg/l	SOP č. DV-5 L1	10%	0,50				0,02
hořčík	mg/l	SOP č. DV-8 L1	10%			20 - 30		8,6
CHSK Mn	mg/l	SOP č. DV-3 L1	10%		3,0			0,89
chloridy	mg/l	SOP č. DV-7 L1	5%		250	100		57,7
konduktivita	mS/m	SOP č. DV-9 L1	3%		125			80,7
pach	*	SOP č. DV-21 L1	1°					2
pach hodnocení		SOP č. DV-21 L1		příjatelný				příjatelný
pH - reakce vody	-	SOP č. DV-1 L1	0,10 abs.h		6,5 - 9,5			7,82
vápník	mg/l	SOP č. DV-12 L1	5%			40 - 80		114
vápník a hořčík	mmol/l	SOP č. DV-8 L1	5%			2 - 3,5		3,20
zákal	ZFn	SOP č. DV-10 L1	15%		5			1,27
železo	mg/l	SOP č. DV-14 L1	10%		0,20			0,03

Poznámky ke vzorku č. D 4410 /2025

Poznámka ke stanovení pH: teplota vzorku 25 ± 3 °C, měřeno v laboratoři do 24 hodin po odběru.

Poznámka ke stanovení konduktivita: hodnota korigována zařízením teplotní kompenzace na 25 °C.

Použité metody

SOP č. MB I/11	ČSN EN ISO 14189
SOP č. DV-24	Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství, 2, 1988, 51
SOP č. DV-5	návod firmy Merck, ČSN EN 26777
SOP č. DV-9	ČSN EN 27888
SOP č. MB I/8	ČSN EN ISO 7899-2
SOP č. DV-8	ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059
SOP č. DV-7	ČSN ISO 9297
SOP č. DV-3	ČSN EN ISO 8467
SOP č. MB I/21	ČSN EN ISO 9308-2, výsledek je stanoven v MPN/100ml
SOP č. MB I/10	ČSN EN ISO 6222
SOP č. DV-4	návod firmy Merck, ČSN ISO 7150-1
SOP č. DV-21	ČSN 75 7340, ČSN EN 1622
SOP č. DV-1	ČSN ISO 10523
SOP č. DV-12	ČSN ISO 6058
SOP č. DV-10	ČSN EN ISO 7027-1
SOP č. DV-14	návod firmy Merck

Zákazníkům, kteří se odvolávají na činnost ÚKKV, která je předmětem akreditace, doporučujeme používat tento text:

"Zkoušeno v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. - útvaru kontroly kvality vody, který je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 k fyzikálně-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkoušení pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemní a odpadní vody, kalů a odpadů, vody z technologických mezistupňů (mezioperační vody) a vody ke koupání včetně samostatného vzorkování a

k rozborům provozních chemikálií, zkušební laboratoř č. 1247."

Kombinovaná značka ILAC MRA uvedená na Protokole o zkoušce nesmí být zákazníky dále používána.

Reklamační lhůta je 1 rok od realizace zakázky (vydání protokolu resp. předání výsledků analýz).

----- Konec výsledkové části protokolu -----

Příloha: Posouzení výsledku analýzy vzorku č. D 4410/2025



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10

Oddělení laboratorní kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111

zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Posouzení výsledku analýzy vzorku č. D 4410/2025 příloha Protokolu o zkoušce č. D 4410/2025

Druh vzorku: Studna - pitná voda pro individuální zásobování

Číslo vzorku: D 4410
Zákazník: Mladí ochránci přírody, z. s.
Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2
Datum odběru: 1.6.2025 18:20
Místo odběru: Petřínka, Praha 1, www.estudanky.eu/200
Poznámka: —
Odebral: Jana Stibralová
Datum příjmu: 2.6.2025 9:10
Datum analýzy: 2.6.2025 - 5.6.2025

Rozhodovací pravidlo použité pro posouzení shody se specifikací - laboratoř nezohledňuje nejistotu měření při hodnocení shody výsledků s předepsaným limitem.

Analyzovaný vzorek vody nevyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění v hodnocených parametrech:

koliformní bakterie (224,7 KTJ(MPN)/100ml), dusičnany (101 mg/l)

Ve vzorku byly zjištěny zvýšené počty kolonií při 22 °C překračující doporučenou hodnotu (500 KTJ/ml).

Odborná stanoviska a interpretace výsledků:

Podle tabulky stupňů tvrdosti se jedná o tvrdou vodu (suma vápníku a hořčíku je 3,20 mmol/l).

Návod pro zlepšení:

Podle zjištěného stupně znečištění doporučujeme:

zdravotní zabezpečení Savem

Nápravnými opatřeními se nesníží případný vyšší obsah dusičnanů.

Datum vystavení: 7.6.2025

Za správnost posouzení odpovídá



vedoucí laboratorní skupiny OLK Praha

